(1/ 1)

水質試験・検査成績書

佐環検飲第　03119 号

2024 年 9 月 6 日

株式会社　風　　　　　　　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目１番２号
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　奉　文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
水道法第20条登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第33号
建築物飲料水水質検査業登録　佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者　徳永　英樹

受付日：2024 年 9 月 3 日
試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	天使の希水 工場内				
分析区分	飲用井戸水	受付区分	採取		
採取年月日	2024 年 9 月 3 日	取扱者	三橋　国直		
試験検査期間	2024 年 9 月 3 日 ～ 2024 年 9 月 6 日	試験検査項目	下記　11　項目		
		気温	―――	水温	19.6 ˚C

項目名	検査結果	水道法水質基準値
一般細菌	0 /mL	100/mL以下
大腸菌	陰性	陰性
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6 mg/L	10mg/L以下
塩化物イオン	6.2 mg/L	200mg/L以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
pＨ値	7.3	5.8～8.6
味	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし
色度	0.5 度未満	5度以下
濁度	0.1 度未満	2度以下

水質基準適否	上記検査結果については水質基準に **適合**	試験責任者	吉原

遊離残留塩素	<0.1 mg/L	―――

備　考

試験方法：厚生労働省告示第261号
許可なく一切の転載を固くお断りいたします

水質試験・検査成績書

(1/ 1)

佐環検飲第 03120 号

2024 年 9 月 6 日

株式会社 風　　　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目１番２号
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　奉　文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
水道法第20条登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第33号
建築物飲料水水質検査業登録　佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者　徳永　英樹

受付日: 2024 年 9 月 3 日
試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	天使の稀水　14年目				
分析区分	その他の水道水	受付区分	採取		
採取年月日	2024 年 9 月 3 日	取扱者	三橋　国直		
試験検査期間	2024 年 9 月 3 日 ～ 2024 年 9 月 6 日	試験検査項目	下記　2　項目		
		気温	―――	水温	―――

項目名	検査結果	水道法水質基準値
一般細菌	0 /mL	100/mL以下
大腸菌	陰性	陰性

水質基準適否	―――	試験責任者	吉原
遊離残留塩素	―――	―――	

備考

試験方法：厚生労働省告示第261号
許可なく一切の転載を固くお断りいたします