水質試験・検査成績書

佐環検飲第　04596 号

2025 年 10 月 30 日

株式会社 風　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　奉　文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
水道法第20条登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第33号
建築物飲料水水質検査業登録　佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者　徳永　英樹

受付日: 2025 年 10 月 28 日
試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	天使の希水 工場内				
分析区分	飲用井戸水	受付区分	採取		
採取年月日	2025 年 10 月 28 日	取扱者	三橋　国直		
試験検査期間	2025 年 10 月 28 日 ～ 2025 年 10 月 30 日	試験検査項目	下記　11　項目		
		気温	――	水温	15.3 ℃

項目名	検査結果	水道法水質基準値
一般細菌	0 /mL	100/mL以下
大腸菌	陰性	陰性
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6 mg/L	10mg/L以下
塩化物イオン	6.3 mg/L	200mg/L以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
pH値	7.1	5.8～8.6
味	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし
色度	0.5 度未満	5度以下
濁度	0.1 度未満	2度以下

水質基準適否	上記検査結果については水質基準に　**適合**	試験責任者	吉原
遊離残留塩素	――		――

備　考

試験方法：厚生労働省告示第261号

許可なく一切の転載を固くお断りいたします

水質試験・検査成績書

佐環検飲第　04597 号

2025 年 10 月 30 日

株式会社 風　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　春　文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
水道法第20条登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第33号
建築物飲料水水質検査業登録　佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者　徳永　英樹

受付日: 2025 年 10 月 28 日
試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	天使の希水 採水場				
分析区分	飲用井戸水	受付区分	採取		
採取年月日	2025 年 10 月 28 日	取扱者	三橋　国直		
試験検査期間	2025 年 10 月 28 日 ～ 2025 年 10 月 30 日	試験検査項目	下記　11　項目		
		気温	――――	水温	15.2 ℃

項目名	検査結果	水道法水質基準値
一般細菌	0 /mL	100/mL以下
大腸菌	陰性	陰性
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6 mg/L	10mg/L以下
塩化物イオン	6.3 mg/L	200mg/L以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
pH値	7.2	5.8～8.6
味	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし
色度	0.5 度未満	5度以下
濁度	0.1 度未満	2度以下

水質基準適否	上記検査結果については水質基準に　適合	試験責任者	吉原
遊離残留塩素	――――	――――	

備　考

試験方法：厚生労働省告示第261号

許可なく一切の転載を固くお断りいたします

水質試験・検査成績書

佐環検飲第　04599 号

2025 年 10 月 30 日

株式会社 風　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　一　奉　文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
水道法第20条登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第33号
建築物飲料水水質検査業登録　佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者　徳永　英樹

受付日: 2025 年 10 月 28 日
試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	天使の希水 15年目		
分析区分	飲用井戸水	受付区分	採取
採取年月日	2025 年 10 月 28 日	取扱者	三橋　国直
試験検査期間	2025 年 10 月 28 日 ～ 2025 年 10 月 30 日	試験検査項目	下記　2　項目
		気温	ー　　水温　ー

	試験検査項目	試験検査結果	試験検査方法
1	一般細菌	0 /mL	H15厚生労働省告示第261号 別表第1
2	大腸菌	陰性	H15厚生労働省告示第261号 別表第2

遊離残留塩素	ー	試験検査責任者	吉原

備　考

許可なく一切の転載を固くお断りいたします